



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΔΕΣΣΑ 23/06/2010

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4648/οικ/2379

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ.: 58200, Έδεσσα
FAX : 23810 23624
Τηλέφωνο: 23810 37233

ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανακατασκευή των τριών ανελκυστήρων του κτιρίου της Νομαρχίας Πέλλας.

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/07) « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
3. Την με αριθ. πρωτ. 2/45564/0026/31-7-2001 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95».
4. Του άρθρου 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α'/22-3-94) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/95) «Περί Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α.
7. Τις διατάξεις του Ν.2218/94 (ΦΕΚ 90/94) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.2240/94, 2273/94 και 2307/95.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας που εγκρίθηκε με την αριθ. 40/23-04-2008 Απόφ. του Ν.Σ. (ΦΕΚ 1711/26-08-2008).
9. Την με αριθ. πρωτ. 2024709/601/0026/8-4-98 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
10. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 (ΦΕΚ 204/74) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε».
11. Την αριθμ. 172/2010 απόφαση της 4^{ης} Ν.Ε. της Ν.Α. Πέλλας περί εγκρίσεως των όρων της παρούσας διακήρυξης, της σχετικής δαπάνης καθώς και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ανακατασκευή των τριών ανελκυστήρων του κτιρίου της Νομαρχίας Πέλλας προκειμένου να εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου βάσει της απόφασης αρ. οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ28425 Άρθρο 10 παρ.1. ΦΕΚ 2604/22-12-2008 και κατ' επέκταση των ελέγχων που διενεργήθηκαν από διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ανεξάρτητο φορέα όπως αναφέρεται στο **Παράρτημα Α**.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 22.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις **29/06/2010 ημέρα Τρίτη** και ώρα **10:00** στο γραφείο 300, στον 3^ο όροφο του Διοικητηρίου της Έδεσσας, ενώπιον της Επιτροπής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη επανάληψης του διαγωνισμού αυτός θα διενεργηθεί στις **08/07/2010 ημέρα Πέμπτη** στο ίδιο μέρος, την ίδια ώρα με τους ίδιους όρους.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ίδια μέρα ενώπιον όλων όσων συμμετέχουν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.

Αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αποτελεί το σχέδιο σύμβασης καθώς και το παράρτημα Α.

Περίληψη της παρούσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ν.Α Πέλλας, θα δημοσιευτεί σε μια οικονομική & μια τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ν.Α Πέλλας.

1) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

- α) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
- β) Συνεταιρισμοί.
- γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

2) ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό **υποχρεούνται** να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής:

1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής και στην οποία θα αναγράφονται:

α. Τα στοιχεία του διαγωνισμού &

β. Να δηλώνεται **ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους**

- Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Δεν τελούν το τελευταίο εξάμηνο υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

- Είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
- Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει η ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα απαιτηθούν προκειμένου να αποδείξουν τα ανωτέρω.

4. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. *Γενικότερα οποιαδήποτε παραστατικά είναι απαραίτητα προκειμένου να γίνει σαφής στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η νομική μορφή της εταιρίας, η διοίκησή της και η εκπροσώπησή της στον διαγωνισμό.*

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07 και κατά το άρθρο 4 της παρούσης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ, 6 του Π.Δ. 118/07.

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν είναι τα κατωτέρω:

α) ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης ,της απάτης, της εκβίασης ,της πλαστογραφίας ,της ψευδορκίας ,της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής , έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει κατά την ημερομηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

β) ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

3) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει κατά την ημερομηνία της άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων[α] & [β] ανωτέρω και επιπλέον :

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένοι η συμμετάσχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.α΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του νόμου 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

δ) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007

3) Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε) ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Η υποβαλλόμενη προσφορά της Ένωσης προμηθευτών θα υπογράφεται είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν με την προσφορά: Σε περίπτωση επαναλήψεως του διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στον αρχικό διαγωνισμό, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εφόσον ισχύουν. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης.

3) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής.

γ) Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού & ο αριθμός πρωτόκολλου της διακήρυξης.

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται:

- Όλες οι ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις όπως αναφέρθηκαν στο **άρθρο 2** της παρούσης.
- Χωριστός φάκελος με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά στον οποίο τοποθετείται η **Τεχνική προσφορά** του υποψήφιου αναδόχου σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο.
- Χωριστός φάκελος με την ένδειξη **Οικονομική Προσφορά** στον οποίο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος μειοδότης θα πρέπει να αναφέρει την τελική προσφερόμενη τιμή, η προσφορά δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά του υποψήφιου μειοδότη με ευκρινή αναγραφή τιμών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι φάκελοι τεχνικής & οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις.

4) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και μονογράφονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά – υπεύθυνες δηλώσεις ανά φύλλο.
- Οι φάκελοι οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται σε νέο φάκελο που υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή.
- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
- Η επιτροπή διενέργειας προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής –υπεύθυνων δηλώσεων καθώς και των Τεχνικών προσφορών και καταρτίζει πρακτικό στο οποίο αναφέρονται ποιες προσφορές έγιναν αποδεκτές και διαβιβάζεται προς έγκριση στην 4^η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α Πέλλας.

Αφού εγκριθεί το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας από την 4^η Ν.Ε οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές προκειμένου η επιτροπή διενέργειας να προχωρήσει στην αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται και μονογράφεται η προσφορά ανά φύλλο.
- Η συνολική τιμή με ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπ' όψιν για την σύγκριση των προσφορών.

Κατόπιν καταρτίζει πρακτικό το οποίο και διαβιβάζεται προς έγκριση στην 4^η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ν.Α Πέλλας.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση που αναφέρθηκαν στο **άρθρο 2, ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**. Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται προς έγκριση στην αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή. Κατόπιν εκδίδεται σχετική Απόφαση Κατακύρωσης και ακολουθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης.

5) ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με ευθύνη του προσφέροντος .

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία ή ενώ ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα δεν ήλθαν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές αυτές επιστρέφονται στους προσφέροντες.

6) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην Τεχνική του Προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει την προσφορά του σε μορφή πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη το Παράρτημα Α της παρούσης όπου για κάθε μία απαιτούμενη εργασία θα αναφέρει τόσο τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει όσο και τις εργασίες επιδιόρθωσης που θα κάνει. Επίσης η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου αναδόχου με την οποία θα δεσμεύεται απέναντι στην Ν.Α Πέλλας να εκδώσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου βάσει της απόφασης αρ. οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ28425 Άρθρο 10 παρ.1. ΦΕΚ 2604/22-12-2008 αφού ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες. Το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

7) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινήσεις **μόνο** εγγράφως από την Ν.Α. Πέλλας στο fax: 2381023624 έως και δύο (2) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, οι απαντήσεις θα κοινοποιηθούν σε όλους όσους έλαβαν τεύχος διακήρυξης.

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή διενέργειας έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προμηθευτή την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι προμηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στη διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμηση τους κρίνονται ουσιώδεις.

8) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης που θα του ζητηθεί.

9) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.118/2007 και προσφυγές σύμφωνα με τον Ν. 2522/97.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας των υπό προμήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την παρ. 6 του Π.Δ. του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007.

Αντίτυπα της διακήρυξης αυτής, καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού από το γραφείο 313 της Ν.Α. Πέλλας, τηλ. 2381037233.

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και των Π.Δ. 370/95, 60/2007 και 118/2007 Κ.Π.Δ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Έδεσσα σήμερα ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1.Μιχάλης Καραμάνης Νομάρχης Πέλλας.

2.

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ως νόμιμος εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 και των άρθρων 79 - 83 του Ν.2362/ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2.Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

3.Τις διατάξεις του Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266/03/96)«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»(Κ.Π.Δ.)

4.Την με αριθμ. πρωτ. 2024709 / 601 / 0026 / 8.4.98 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες.

5.Την αριθμ. προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού .

6.Την αριθμ.απόφαση Νομάρχη με την οποία κατακυρώνεται η προμήθεια στην εταιρία.....

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο σήμερα και ημέρα την ανακατασκευή των τριών ανελκυστήρων του κτιρίου της Νομαρχίας Πέλλας προκειμένου να εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου βάσει της απόφασης αρ. οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ28425 Άρθρο 10 παρ.1. ΦΕΚ 2604/22-12-2008.

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν το δεύτερο συμβαλλόμενο.

Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το Δημόσιο Λογιστικό.

Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής, αξίας ίσης με το 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. η οποία καταπίπτει υπέρ του δημοσίου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της παρούσας σύμβασης

Ο ανάδοχος δεσμεύεται από την Τεχνική του Προσφορά και υποχρεούται αφού ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες να παραδώσει στην Ν.Α Πέλλας τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου όπως αναφέρονται στην υπεύθυνη Δήλωση που προσκόμισε μαζί με την Τεχνική του Προσφορά.

Για κάθε τι που δεν έχει προβλεφθεί από την παρούσα ισχύουν οι κατά περίπτωση διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τρία όμοια πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

.....

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ανελκυστήρας : ΠΡΟΣΩΠΩΝ	Πρότυπο Ελέγχου : ΒΔ 37/1966-ΦΕΚ10/Α/66
Κατ/στής LOHER, ADA200MZ-4116, 5986307	Μηχανής: No/ Έτος Εγκατάστασης : ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ
Μειωτήρας : OLWECHEL, 369769182	Τροχαλίες : D 455mm, ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 260mm
Ανάρτηση / Συρμ/να : 2:1, 7ΧΦ10	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 450Kg / 6
Οδηγοί : ΘΑΛΑΜΟΥ 90Χ60Χ17, ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ 50Χ40Χ7	Περιορ/ρας Ταχύτητας:
Ταχύτητα Λειτουργίας : m/s	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : Δεν βρέθηκε	Προσκρουστήρες : -
Θύρα θαλαμίσκου : -	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ / ΦΑΤΣΗΣ
Μήκος ανύψωσης : 22 m	Οροφοί / Στάσεις : 6 ΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Να τοποθετηθεί στην πόρτα του μηχανοστασίου πινακίδα ένδειξης μηχανοστασίου, να ανοίγει η πόρτα προς τα έξω.
Να απομακρυνθούν όλες οι ξένες εγκαταστάσεις. Να αναγραφεί φορά κίνησης στο βολάν του κινητήρα.
Να τοποθετηθεί περιοριστήρας ταχύτητας σύμφωνα με προδιαγραφές. Ο υπάρχων οροφοδιαλογέας δεν αρκεί.
Να τοποθετηθεί ενδεικτικό στάσεων επάνω στο συρμ/νο .
Να τοποθετηθούν αρπάγες διπλής ενέργειας στο θάλαμο καθώς και θύρες. Η πόρτα του μηχανοστασίου δεν έχει κλειδαριά πανικού.
Λείπουν οι οδηγίες απεγκλωβισμού από το μηχανοστάσιο. Δεν βρέθηκε βιβλίο παρακολούθησης και συντήρησης του ανελκυστήρα.
Δεν λειτούργησε ο άνω/κάτω τερματικός. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι θαλάμου.
Να τοποθετηθεί προστατευτικό τροχαλίας επάνω στο θάλαμο και προστατευτικό κιγκλίδωμα προς το αντίβαρο.
Δεν λειτουργεί ο φωτισμός ασφαλείας καθώς και το κομβίο έκτακτης ανάγκης. Να τοποθετηθεί μόνιμο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (τηλέφωνο).
Δεν υπάρχει διαχωριστικό αντίβαρου (ύψος 2μ) στο κάτω μέρος το φρέατος.
Ο πίνακας του ανελκυστήρα δεν αποκρίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία (2 ταχυτήτων, με επιτηρητή φάσεων, 2 ανεξάρτητοι ηλεκτρονόμοι ισχύος & περιοριστήρα χρόνου) ούτε υποστηρίζει επαρκώς ειδικές λειτουργίες χειρισμού για το συντηρητή.
Να γίνει αντικατάσταση των κλειδαριών στις πόρτες του θαλάμου με καινούργιες οι οποίες θα διαθέτουν προμανδάλωση κ.τ.λ. σύμφωνα με EN 81.80. σημείο 31. (αντίκρουσμα , διπλή ασφάλεια , απομανδάλωση με τρίγωνο κλειδί).
Να τοποθετηθούν προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Να τοποθετηθούν στην κάτω απόληξη του φρέατος: διακόπτης φωτισμού φρέατος, ρευματοδότης, διακόπτης στάσης STOP, κλήση έκτακτης ανάγκης, ελαιοσυλλέκτες οδηγών. Να αντικατασταθούν τα υπάρχοντα χειριστήρια στο επάνω μέρος του θαλάμου. Τα υπάρχοντα δεν λειτουργούν.
Να τοποθετηθούν ελατήρια στα σταθερά άκρα των συρμ/νων
Να κλειδωθεί η πόρτα στο κάτω μέρος του φρέατος (υπόγειο) και να ανοίγει με επίβλεψη συντηρητή/διαχειριστή – κίνδυνος πτώσης στο φρέαρ. Συστήνεται η τοποθέτηση αντιστάθμισης άεργου ισχύος της εγκατάστασης.

2. ΜΙΚΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Ανελκυστήρας : ΠΡΟΣΩΠΩΝ	Πρότυπο Ελέγχου : ΒΔ 37/1966-ΦΕΚ10/Α/66 ,
Κατ/στής LOHER,ADA200MZ-4116, 5986303	Μηχανής: No/ Έτος Εγκατάστασης : ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ
Μειωτήρας : OLWECHEL	Τροχαλίες : D 545mm, ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ 260mm
Ανάρτηση / Συρμ/να : 1:1, 7ΧΦ10	Ονομαστικό φορτίο / Άτομα : 450Kg / 6
Οδηγοί : ΘΑΛΑΜΟΥ 90Χ60Χ17, ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ 50Χ40Χ7	Περιορ/ρας Ταχύτητας:
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0,69 m/s	Τύπος Αρπάγης:
Κατ/στής Πίνακα : STAMTEC	Προσκρουστήρες : -
Θύρα θαλαμίσκου : -	Θύρες φρέατος / Κλειδαριές : ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ / ΦΑΤΣΗΣ
Μήκος ανύψωσης : 22 m	Οροφοι / Στάσεις : 6 ΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Να τοποθετηθεί στην πόρτα του μηχανοστασίου πινακίδα ένδειξης μηχανοστασίου, να ανοίγει η πόρτα προς τα έξω.
Να απομακρυνθούν όλες οι ξένες εγκαταστάσεις (είδη υγιεινής, παλαιός πίνακας κτλ). Να αναγραφεί φορά κίνησης στο βολάν του κινητήρα.
Να τοποθετηθεί περιοριστήρας ταχύτητας σύμφωνα με προδιαγραφές. Ο υπάρχων οροφοδιαλογέας δεν αρκεί. Να τοποθετηθούν αρπάγες διπλής ενέργειας στο θάλαμο καθώς και θύρες.
Βρέθηκαν ασφάλειες με σύρμα. Να αποκατασταθούν άμεσα με καινούργιες. Η πόρτα του μηχανοστασίου δεν έχει κλειδαριά πανικού. Λείπουν οι οδηγίες απεγκλωβισμού από το μηχανοστάσιο. Δεν βρέθηκε βιβλίο παρακολούθησης και συντήρησης του ανελκυστήρα. Δεν λειτούργησε ο άνω/κάτω τερματικός. Να τοποθετηθεί ποδιά στο κατώφλι θαλάμου .
Δεν λειτουργεί ο φωτισμός ασφαλείας καθώς και το κομβίο έκτακτης ανάγκης. Να τοποθετηθεί μόνιμο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (τηλέφωνο). Δεν υπάρχει διαχωριστικό αντίβαρου (ύψος 2μ) στο κάτω μέρος το φρέατος.
Να γίνει αντικατάσταση των κλειδαριών στις πόρτες του θαλάμου με καινούργιες οι οποίες θα διαθέτουν προμανδάλωση κ.τ.λ. σύμφωνα με EN 81.80. σημείο 31. (αντίκρουσμα , διπλή ασφάλεια , απομανδάλωση με τρίγωνο κλειδί). Να τοποθετηθούν προσκρουστήρες θαλάμου και αντίβαρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Να τοποθετηθούν στην κάτω απόληξη του φρέατος: διακόπτης φωτισμού φρέατος, ρευματοδότης, διακόπτης στάσης STOP, κλήση έκτακτης ανάγκης, ελαιοσυλλέκτες οδηγών. Να αντικατασταθούν τα υπάρχοντα χειριστήρια στο επάνω μέρος του θαλάμου. Τα υπάρχοντα δεν λειτουργούν. Να τοποθετηθούν ελατήρια στα σταθερά άκρα των συρμ/νων.
Να κλειδωθεί η πόρτα στο κάτω μέρος του φρέατος (υπόγειο) και να ανοίγει με επίβλεψη συντηρητή/διαχειριστή – κίνδυνος πτώσης στο φρέαρ. Συστήνεται η τοποθέτηση αντιστάθμισης άεργου ισχύως της εγκατάστασης.

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Ανελκυστήρας : ΠΡΟΣΩΠΩΝ	Πρότυπο Ελέγχου : EN 81.2 / Έκδοση 1987
Κατασκ/τής Μηχανής : GMV 3010, SN5095/2001	Αριθ. / Έτος Εγκατάστασης : / 2001
Έμβολο - Τροχαλία : GMV , Φ400mm	Στατική Πίεση : 26 Bar
Ανάρτηση - Συρμ/να : 2:1 – 6ΧΦ10	Ονομαστικό Φορτίο / Άτομα : 450 Kg / 6
Οδηγοί :ΘΑΛΑΜΟΥ 50Χ65Χ15	Βαλβίδα Θραύσης : GMV TYPE 250
Ταχύτητα Λειτουργίας : 0,6 m/s	Τύπος Αρπάγης :
Κατασκ/τής Πίνακα : ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ	Προσκρουστήρες :
Θύρα Θαλαμίσκου : ΑΥΤ.ΤΗΛΕΣΚΟΠ.	Θύρες Φρέατος / Κλειδαριές : VICTORY DOORS S2A0800, 2479/2001
Μήκος Ανύψωσης : 22 m	Οροφοί / Στάσεις :6 ΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Να τοποθετηθεί στην πόρτα του μηχανοστασίου πινακίδα ένδειξης μηχανοστασίου, να τοπ/θεί παροχή –πριζα- 220V.
Λείπουν οι οδηγίες απεγκλωβισμού από το μηχανοστάσιο, Η πόρτα του μηχανοστασίου δεν έχει κλειδαριά πανικού.
Δεν υπάρχει ξεχωριστός πίνακας 220 V για τον φωτισμό στο μηχανοστάσιο και φρέαρ όπως ορίζουν οι προδιαγραφές.
Να δημιουργηθεί λεκάνη αποστράγγισης κάτω από το δοχείο λαδιού, δεν βρέθηκε σήμανση δοκιμής στη κύρια σωλήνα.
Δεν βρέθηκε σχέδιο οδηγιών για ρύθμιση βαλβίδων, Δεν βρέθηκε ενδεικτικό στάσης στον πίνακα ελέγχου ανεξάρτητης παροχής. Να κλειδώνει στη θέση off ο γενικός διακόπτης (380V). Δεν λειτουργεί το σύστημα επανισοστάθμισης.
Δεν βρέθηκε βιβλίο παρακολούθησης και συντήρησης του ανελκυστήρα. Δεν έγινε δοκιμή του συστήματος αρπάγης λόγω έλλειψης ειδικής διάταξης. Να τοποθετηθεί και να ελεγχθεί η ομαλή λειτουργία του.
Να γίνει έλεγχος και ρύθμιση στη βαλβίδα θραύσης.
Να γίνει ρύθμιση της βαλβίδας εκτόνωσης (bypass) στα 1,4 της Pstat.
Δεν λειτούργησε το χρονικό διαδρομής. Κατά τη δοκιμή εμφανίστηκαν καπνοί στο πίνακα ελέγχου.
Δεν λειτουργεί ο φωτισμός ασφαλείας καθώς και το κομβίο έκτακτης ανάγκης. Να τοποθετηθεί μόνιμο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (τηλέφωνο).
Δεν έγινε έλεγχος στο σύστημα υπερφόρτωσης.
Δεν υπάρχει ποδιά προστασίας κάτω από το θάλαμο. Να αντικατασταθούν οι καμένες λάμπες εντός του φρεατίου.
Δεν βρέθηκαν επαρκή στοιχεία για την καταγραφή του εμβόλου. Να τοποθετηθεί σωληνάκι υπερχείλισης στο έμβολο.
Να απομακρυνθούν τα υγρά από την κάτω απόληξη του φρέατος. Να τοποθετηθούν στην κάτω απόληξη του φρέατος: διακόπτης φωτισμού φρέατος, ρευματοδότης, διακόπτης στάσης STOP, κλήση έκτακτης ανάγκης, ελαιосуλλέκτες οδηγών και εμβόλου.
Να τοποθετηθούν σωστά οι ασφάλειες των συρματόσχοινων, να τοποθετηθεί προστατευτικό τροχαλίας.
Να ψηλώσουν οι αποσβεστήρες του θαλάμου ώστε σε βύθιση του θαλάμου το πάτωμα αυτού να απέχει 12 εκατοστά το μέγιστο από το κάτω μέρος της πόρτας του φρεατίου.
Να αντικατασταθούν τα υπάρχοντα χειριστήρια στο επάνω μέρος του θαλάμου.
Με χειριστήρια συνεχούς πίεσεως, με ρευματοδότη και κόμβιο κινδύνου σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Να κλειδωθεί η πόρτα στο κάτω μέρος του φρέατος (υπόγειο) και να ανοίγει με επίβλεψη συντηρητή/διαχειριστή – κίνδυνος πτώσης στο φρέαρ.
Να τοποθετηθεί επιτηρητής φάσεων στο πίνακα. Συστήνεται η τοποθέτηση αντιστάθμισης άεργου ισχύος της εγκατάστασης.